Qualitätskontrollbogen
für SEPURA ST/D Öl-Wasser-Abscheider
Wöchentliche Prüfungen durchführen

Datum	Geprüft durch	OK?	Datum	Geprüft durch	OK?	Datum	Geprüft durch	OK?

Entnehmen einer Probe. Entfernen Sie die Kappe von der Testspitze und füllen Sie das Probenglas. Halten Sie das Glas und den Teststreifen nebeneinander, um die Trübung zu bewerten. Die Abstufung, die der Probe am nächsten kommt, zeigt in etwa den Ölgehalt (wie auf dem Streifen markiert) an. Dies dient nur als Anhaltspunkt. Für eine genaue Prüfung des Kohlenwasserstoffgehalts wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten für Kontaktinformationen von Bowman Stor Ltd.

Unter normalen Betriebsbedingungen sollte Ihr Filter-Kit ca. 4000 Betriebsstunden erreichen, bis die Austrittstrübung einen Ölgehalt von nicht mehr als 10 ppm anzeigt, woraufhin eine Wartung unerlässlich ist. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Schwankungen der Betriebs- und Klimabedingungen, verschiedenen Kompressor- und Schmierstoffkombinationen, dem Betriebszustand der Kompressoren und vielen anderen Faktoren dieser Zeitraum VARIIEREN WIRD. Aus diesem Grund sollten Sie wöchentlich Prüfungen durchführen und Ersatzfilter-Kits bei Ihrem üblichen Lieferanten bestellen. Verwenden Sie nur ORIGINAL-SEPURA-Filter. Alternativen aus Kohlenstoff bieten NICHT die gleiche Leistung und führen zum Erlöschen Ihrer Garantie.