Fiche de contrôle de la qualité

pour séparateurs huile-eau SEPURA ST/D

Procédure de contrôle hebdomadaire

Date	Testé par	BON ?	Date	Testé par	BON ?	Date	Testé par	BON ?

Prélèvement d'un échantillon. Retirez le bouchon du point de test et remplir le flacon de prélèvement. Tenez le flacon et la bandelette de test côte à côte pour évaluer la turbidité. L'étape du test qui se rapproche le plus de l'échantillon indique la teneur en huile approximative (marquée sur la bandelette). Il s'agit-là d'une indication seulement. Pour un test précis de la teneur en hydrocarbures, demandez à votre fournisseur de contacter Bowman Stor Ltd.

Dans des conditions de fonctionnement normales, votre ensemble filtre doit fonctionner pendant 4000 heures environ, jusqu'à ce que le test de turbidité du liquide de sortie indique une teneur en huile maximale de 10 ppm. Il est alors essentiel de procéder à l'entretien. Attention : cette période VARIERA en fonction des fluctuations des conditions climatiques et de fonctionnement, des diverses combinaisons de compresseurs et de lubrifiants, de l'état de service des compresseurs et de divers autres facteurs. C'est pourquoi il convient de procéder à des contrôles hebdomadaires et de commander à l'avance des filtres de rechange auprès de votre fournisseur habituel. N'utilisez que des filtres SEPURA D'ORIGINE. Les filtres au charbon ne fourniront PAS les mêmes performances et annuleront votre garantie.